

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ **C-СН.ПБ01.В.00363**
(номер сертификата соответствия)

ТР **0631394**
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и место-нахождение заявителя)

Forbo-Flooring Giubiasco S.A.
Via Industrie, 16, CH-6512 Giubiasco, Switzerland.
Tel.+41 91 850 01 11, fax +41 91 850 01 31.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и место-нахождение изготовителя продукции)

Forbo-Flooring Giubiasco S.A.
Via Industrie, 16, CH-6512 Giubiasco, Switzerland.
Tel.+41 91 850 01 11, fax +41 91 850 01 31.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «ПОЖТЕСТ» ФГУ ВНИИПО МЧС России
мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903,
тел./факс (495) 529-85-61. ОГРН: 1025000508610
Аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ01 выдан 26.03.2009г. МЧС России

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Плитка напольная гомогенная из полиэстра ColoRex welltech - толщина 2,0 мм, масса 1м² 3200 г, размер 610x610 мм
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП)
57 7100

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
3918 10 100 0

Класс пожарной опасности КМ4:

группа горючести - Г2; группа воспламеняемости - В2; группа распространения пламени - РП2; группа дымообразующей способности - Д2; группа токсичности продуктов горения - Т2
(см.Приложение № 0059060)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет о сертификационных испытаниях № 9440 от 16.11.2009 ИЛ НИЦ ПБ ФГУ ВНИИПО МЧС России, № ССПБ. RU.ИИ.056 от 26.03.2009.

Акт о результатах анализа состояния производства и инспекционного контроля № 10349 от 13.05.2009 ОС «ПОЖТЕСТ» ФГУ ВНИИПО МЧС России, № ССПБ.RU.ПБ01 от 26.03.2009.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 17.12.2009 по 17.12.2014



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

В.В. Яшин

Е.М. Крахмалева