



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ _____
 ССПБ. SE. ОП034. В. 00455

Зарегистрирован в Государственном реестре
 Системы сертификации в области пожарной
 безопасности РФ **09.04.2009 г.**

Действителен до **09.04.2012 г.**

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированный надлежащим образом образец
**Покрытие напольное поливинилхлоридное гетерогенное коллекции
 Smaragd: Smaragd Classic, Smaragd Original, Smaragd Marble (толщина
 2,0 мм, слой износа-0,7мм, масса 1м²-2800г)**

наименование продукции

код К-ОКП

3918 10 100 0

код ТН ВЭД

соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в

**НПБ 244-97: группа горючести – Г1 (слабогорючие по СНиП 21-01-97) при
 испытаниях на негорючем основании по ГОСТ 30244-94, группа воспламеняемости –
 В2 по ГОСТ 30402-96 (умеренновоспламеняемые по СНиП 21-01-97), коэффициент
 дымообразования – Д3 по ГОСТ 12.1.044-89 (с высокой дымообразующей
 способностью по СНиП 21-01-97), показатель токсичности Т2 по ГОСТ 12.1.044-89
 (умеренноопасные по СНиП 21-01-97), группа распространения пламени – РП1 по
 ГОСТ Р 51032-97 (нераспространяющие пламя по СНиП 21-01-97)**

обозначение НД

при обязательной сертификации

Сертификат распространяется **на серийный выпуск**

серийное производство; номер, размер и дата выпуска партии,
 номер и дата контракта поставки; номер единичного изделия

Сертификат выдан

Fobro-Project Vinyl A.B.

наименование предприятия, организации

Box 172, SE-410 22, S Langebergsgatan 7-9, Goteborg, Sweden (Швеция)

Tel: (+46) 31 89 20 00, fax (+46) 31 68 57 49

юридический адрес, телефон, факс

Изготовитель

Fobro-Project Vinyl A.B.

наименование предприятия, организации

Box 172, SE-410 22, S Langebergsgatan 7-9, Goteborg, Sweden (Швеция)

Tel: (+46) 31 89 20 00, fax (+46) 31 68 57 49

юридический адрес, телефон, факс



№ 0228575

Сертификат выдан на основании:

Документ (наименование, номер, дата)	Исполнитель (наименование, регистрационный номер)
Протокол сертификационных испытаний № 38/09 от 08.04.2009 г.	Испытательная лаборатория АНО «ЮРЦЭПБС», аттестат аккредитации в ССПБ № ССПБ.RU.ИН 082
Акт о результатах анализа состояния производства № 844	Орган по сертификации «СтройПОЖТЕСТ», аттестат аккредитации № ССПБ. RU.ОП 034
Декларация-обязательство от 30.03.2009 г.	Fobro-Project Vinyl A.B.

Маркировка товара и технической документации, прилагаемой к каждой единице продукции, осуществляется знаком соответствия ССПБ, наносимым на каждое изделие, его тару, упаковку, товаросопроводительную документацию в соответствии с требованиями

Положения о знаке соответствия системы сертификации в области пожарной безопасности «Знак соответствия системы. Форма, размеры и технические требования»

обозначение нормативных документов


Описание местонахождения знака пожарной безопасности
Рядом со знаком фирмы-производителя

В случае невыполнения условий, лежащих в основе выдачи сертификата, он отменяется (приостанавливается) органом по сертификации, выдавшим сертификат.

Сертификат выдан Органом по сертификации «СтройПОЖТЕСТ», ССПБ. RU. ОП. 034 344019, г. Ростов-на-Дону, ул. Советская, д.27, тел.+7 (863) 2214039, факс+7 (863) 2406598

наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат, № в Г осреестре, адрес

Руководитель органа по сертификации



подпись

О. Е. Карпова
инициалы, фамилия

М. П.



Эксперт


подпись

А.С. Карпачева
инициалы, фамилия

Настоящий сертификат подтверждает соответствие продукции и услуг установленным требованиям пожарной безопасности, служит основанием для разрешения реализации (ввоза) продукции на территорию Российской Федерации.